Naścienny (montaż 1,5m od podłogi)
klimakonwektor grzewczy zasilany z układu pomp ciepła -
typ Major 2 428N, Q=1500W; h=60cm

Nowoprojektowany grzejnik elektryczny

Przewody do/z parteru

PPT 319,45

PPT 321,95

2xDz=32x5,4

Przewody do/z parteru

OTWÓR 360x250 MM

ZLEW ZMYWARKA UMYWALKA ZLEW EKSPRES DO KAWY

LODÓWKA NA NAPOJE

F117 ATLANTIC Q=1000 W

2xDz=25x4,2

F117 ATLANTIC Q=500 W

F117 ATLANTIC Q=500 W

LODÓWKA LADA CHŁODNICZA

2xDz=32x5,4

Przewody do/z parteru

0/I/06 SKLEP 49,68m² PŁYTKI CERAM.

1 OSOBA

0,3%

Elektryczne ogrzewanie podłogowe - bez zmian
(wykorzystywane jako ogrzewanie szczytowe)

0/I/08 ZAPL.SOCJAL. 7,27m² PŁYTKI CER

0/I/10 WC DAMSKI 5,80m² PŁYTKI CER

0/I/11 WC MĘSKI 5,62m² PŁYTKI CER

0/I/09 5,00m² PŁYTKI CER

Ogrzewanie pomieszczenia bez zmian
Q=610 W

2xDz=32x5,4

Q=2580 W

Naścienny (montaż przy podłodze)
klimakonwektor grzewczy zasilany z układu
pomp ciepła -
typ Major 2 428N, Q=1350W; h=60cm

Naścienny (montaż przy podłodze)
klimakonwektor grzewczy zasilany z układu pomp ciepła -
typ Major 2 426N, Q=900W; h=60cm

Do/z rozdzielaczy pomp ciepła

0/I/05 KOMUNIKACJA 10,95m² PŁYTKI CER.

0/I/01 HALL 15,1m² PŁYTKI CER

2xDz=16x2,7

Przejście wodo i gazoszczelne typu INTEGRA

SUFIT PODWIESZANY

KLIMAKONW.

0/I/07 WIATROŁAP 2,25m² PŁYTKI CER

2xDz=40x6,7

Przewody do/z parteru

2xDz=40x6,7

Przewody do/z parteru

0/I/04 CHRONA 11,05m² WYKŁADZINA DYW.

F117 ATLANTIC Q=1000 W

GRZEJNIK

0/I/03 POM.PORZĄD. 3,05m² PŁYTKI CER

2xDz=50x8,4

ŚROD. CHEM.

0,3%

F117 ATLANTIC Q=500 W

0/I/02 WC PERSONEL SKLEPU 6,21m² PŁYTKI CERAM.

ZLEW DO C. PORZĄDK.

2xDz=50x8,4

2xDn32

2xDz=40x6,7

OBUDOWA NA POPROWADZENIE PRZEWODÓW

PPT 320,15

PPT 322,00

Przewody do/z parteru

Nawiew i ogrzewanie powietrza zewnętrznego -
istniejący ogrzewacz wentylatorowy typ OW,
Vn=300m3/h Qele=2,0 kW

Nowoprojektowany grzejnik elektryczny
(wykorzystywane jako ogrzewanie szczytowe)

Lokalizacja rozdzielaczy układu grzewczego
(układ ogrzewania za pomocą pomp ciepła)

12%

PANEL DREWNIANY

HEB 160

TEMAT:

MAUZOLEUM MARTYROLOGII WSI POLSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

LOKALIZACJA:

MICHNIÓW
DZIAŁKI NR EW. 297,298,299,300,301,302

INWESTOR:

MUZEUM WSI KIELECKIEJ
UL. JANA PAWŁA II 6
25-025 KIELCE

LEGENDA

przewody zasilające prowadzone w obudowach i w bruzdach ściennych

przewody powrotne prowadzone w obudowach i w bruzdach ściennych

naścienny klimakonwektor grzewczy typ Major 2

T

naścienny termostat z zadajnikiem temperatury systemu sterowania klimakonwektorów

F117 ATLANTIC Q=500 W

nowoprojektowany grzejnik elektryczny

GENERALNY PROJEKTANT:

NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
MIROSŁAW NIZIO

UL. INŻYNIERSKA 3 / 4
03-410 WARSZAWA

PROJEKTANCI:	PODPIS:
mgr inż. KRZYSZTOF SKOWROŃSKI	
upr. Wa-59/01	
SPRAWDZAJĄCY:	
inż. MAŁGORZATA KUDRA	
upr. MAZ/0203/POOOS/08	

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

TREŚĆ RYSUNKU:

DOM PAMIĘCI NARODOWEJ
INSTALACJA OGRZEWANIA
RZUT POZIOMU PIWNIC

SKALA:	DATA.:
1:50	25-07-2009

TEMAT:	BRANŻA:	GRUPA:	NR RYS.:	REWIZJA:
MWP	S	00	D/S05	00