

UCHWAŁA NR 7107/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 24 MAJA 2023 ROKU

W SPRAWIE:

udzielenia dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach na modernizację zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania i wymianę dwóch transformatorów.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2022.2094 ze zm.), art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji celowej Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii w Kielcach w wysokości 1 773 800,00 zł na modernizację zasilania w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania i wymianę dwóch transformatorów.

§ 2

1. Dotacja, o której mowa w § 1, zostanie udzielona ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok zgodnie z planem: dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, §6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, zadanie pn. Inwestycje w ochronie zdrowia – Nr zadania 00014.
2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

UZASADNIENIE

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach zwróciło się z prośbą o udzielenie dotacji na modernizację zasilania Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w energię elektryczną z przebudową Głównej Stacji Zasilania i wymianę dwóch transformatorów.

Głównym celem tej inwestycji jest zapewnienie zapasu mocy elektrycznej dla realizowanych i planowanych inwestycji przez Szpital. Chcąc zapewnić ciągłość pracy wszystkich urządzeń oraz zapewnić zapas przynajmniej 100kW dla planowanej rozbudowy bloku operacyjnego należy wymienić transformatory na większe w Stacji S-2, co wiąże się ze wzmocnieniem mostów szynowych w tej stacji oraz wymianą wyłączników głównych. Aby stacje transformatorowe mogły pracować nieprzerwanie po zaniku jednego z zasileń należy Stacje S-1 i S-5 wprowadzić w automatykę. Wiaże się to z wymianą wyłączników głównych oraz sprzęgła sekcyjnego na tych stajach i wprowadzeniem układów sterowania nimi poprzez układy automatyczne.